

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DO CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022
PROCESSO N.º 14/2022

A ACOMPANY COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA-ME situada na Av. Ver. Orlando S. Francisco, 1313 – V. Ipanema, cidade de Piraquara, estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 03.983.321/0001-41, vem respeitosamente à vossa presença, com fundamento na lei nº 8.666/93, apresentar a presente:

Com base no Termo de referência do presente edital, solicitamos esclarecimentos a respeito dos seguintes pontos:

- 1 – Com relação a descrição do objeto, “Baterias inclusas, seladas, VRLA, sem emissão de gases. Autonomia mínima de 30 minutos”, favor informar qual carga real será ligada ao nobreak para essa autonomia.
- 2 – Com relação a instalação, para que possamos formular corretamente nossa proposta, favor enviar a planta elétrica do local de instalação e o diagrama unifilar. Informar qual infra estrutura devemos considerar em nossa proposta.

Piraquara, 16 de Setembro de 2022



Marcelo Alcântara | 03.983.321/0001-41

ACOMPANY SYSTEM - Fone: 41 3589-3535

comercial@acompanysystem.com.br | vendas@acompanysystem.com.br

acompanysystem.com.br





PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 – CFQ

1 – Com relação a descrição do objeto, “Baterias inclusas, seladas, VRLA, sem emissão de gases. Autonomia mínima de 30 minutos”, favor informar qual carga real será ligada ao nobreak para essa autonomia.

Resposta: Com base no processo de planejamento da contratação, informamos que a carga a ser ligada no nobreak é:

Para o Data Center Sul, o consumo em Watts (soma do consumo dos ativos de TIC) é de 4.598 (4,598 kW). No Fator de Potência 0,8, equivale a 5,74 kVA. No Fator de Potência 0,9, equivale a 5,10 kVA e no Fator de Potência 1, equivale a 4,59 kVA.

Para o Data Center Norte, o consumo em Watts (soma do consumo dos ativos de TIC) é de 1.700 (1,7 kW). No Fator de Potência 0,8, equivale a 2,12 kVA. No Fator de Potência 0,9, equivale a 1,8 kVA e no Fator de Potência 1, equivale a 1,7 kVA.

2 – Com relação a instalação, para que possamos formular corretamente nossa proposta, favor enviar a planta elétrica do local de instalação e o diagrama unifilar. Informar qual infra estrutura devemos considerar em nossa proposta.

Resposta: Informa-se que as licitantes poderão realizar prévia vistoria técnica nos locais onde se encontram o *Data Center* do Conselho Federal de Química, para efetuar os levantamentos necessários ao desenvolvimento de suas propostas. A vistoria técnica deverá ser agendada, com ao menos um dia de antecedência, em dias úteis, nos horários de 09:00 às 17:00, com a servidora Aline Medeiros – Gerência de TIC, pelo número (61) 2099-3348, ou pelo e-mail aline.medeiros@cfq.org.br. Deverá ser assinado um *Termo de Sigilo* antes da visita.

Brasília, 20 de setembro de 2022.

ANDRESSA PEREIRA GIACOMAZZO

Pregoeira do CFQ

ALINE ALVES DE MEDEIROS DE AZEVEDO

Equipe de Apoio



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA

SCS QD 09 – BL A – TORRE B – 9º ANDAR – ED. PARQUE CIDADE CORPORATE

70308-200 – BRASÍLIA/DF – (61) 2099-3300 – e-mail: cfq@cfq.org.br

CRISTIANO XAVIER LUCAS FERREIRA

Equipe de Apoio

DIEMES BATISTA DA SILVA

Autoridade Competente